

REPUBLIQUE FRANCAISE



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES DU VAR**

**Cité sanitaire - avenue Lazare Carnot
83076 TOULON Cédex - BP1302**

Tél : 04.94.09.84.40 Fax :04.94.09.84.97

QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

RAPPORT ANNUEL

2007

UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION : **COMMUNE DE SIX-FOURS**



Les données de ce rapport sont extraites du Système d'Information des Services Santé Environnement (SISE-Eaux d'alimentation)

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation (UGE)

Un réseau d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes caractérisant d'amont en aval :

1. L'ORIGINE DE L'EAU

Il s'agit de la RESSOURCE : captage (CAP) ou mélange de captages (MCA) qui peut être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (rivière, canal, retenue...). Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU BRUTE avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. LE POINT DE MISE EN DISTRIBUTION DE L'EAU

Il s'agit du lieu où l'eau est mise en distribution éventuellement après traitement. Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU produite au point de mise en distribution (PMD).

3. LA DISTRIBUTION D'EAU

Une UNITE DE DISTRIBUTION (UDI) est un réseau caractérisé par une même unité technique (continuité des tuyaux), une qualité d'eau homogène, les mêmes exploitant et maître d'ouvrage.

DANS VOTRE UNITE DE GESTION EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT ALIMENTEES DE LA FACON SUIVANTE :

Note : Les alimentations de secours (interconnexions) peuvent être décrites

JNITE de GESTION et D'EXPLOITATION	Unité de distribution	Population desservie	CAP et MCA (Nom de la ressource, captage et mélange de captages)	TTP (Nom de la station de traitement production)
COMMUNE DE SIX-FOURS	ADDUCTION 6 FOURS LES LONES-BUCARIN	16 600	CAP F1 LE BAOU CAP F2 LE LANCON CAP F3 LE BAOU CAP F4 ENCLOS SYNDICAL	



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

JNITE de GESTION et D'EXPLOITATION	Unité de distribution	Population desservie	CAP et MCA (Nom de la ressource, captage et mélange de captages)	TTP (Nom de la station de traitement production)
			CAP F5 LE BAOU CAP PRISE SCP-HUGUEUNEUVE CAP PUIITS DE PEPIOLE	TTP RESERVOIR DE BELLEVUE TTP RESERVOIR LE FORT TTP STATION PEPIOLE TTP USINE SCP - HUGUENEUVE TTP USINE SYNDICALE BAOU-LANÇON
COMMUNE DE SIX-FOURS	ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FORT	38 300	CAP F1 LE BAOU CAP F2 LE LANCON CAP F3 LE BAOU CAP F4 ENCLOS SYNDICAL CAP F5 LE BAOU CAP PRISE SCP-HUGUEUNEUVE CAP PUIITS DE PEPIOLE	TTP RESERVOIR DE BELLEVUE



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

UNITE de GESTION et D'EXPLOITATION	Unité de distribution	Population desservie	CAP et MCA (Nom de la ressource, captage et mélange de captages)	TTP (Nom de la station de traitement production)
				TTP RESERVOIR LE FORT TTP STATION PEPIOLE TTP USINE SCP - HUGUENEUVE TTP USINE SYNDICALE BAOU-LANÇON



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Installations de l'Unité de Gestion et leurs liens

Installation : 000426 - UNITE DE DISTRIBUTION ADDUCTION 6 FOURS LES LONES-BUCARIN

INSTALLATIONS EN AMONT					
Code INS amont	Nom de l'Installation amont	Type INS	Niveau	Pérennité du lien	Pourc. de débit
000425	RESERVOIR DE BELLEVUE	TTP	1	Permanent	
000424	STATION PEPIOLE	TTP	2		
000462	USINE SCP - HUGUENEUVE	TTP	2		
000471	USINE SYNDICALE BAOU-LANÇON	TTP	2		
001277	RESERVOIR LE FORT	TTP	2		
000423	PUITS DE PEPIOLE	CAP	3		
000466	F1 LE BAOU	CAP	3		
000467	F2 LE LANCON	CAP	3		
000468	F3 LE BAOU	CAP	3		
000469	F4 ENCLOS SYNDICAL	CAP	3		
000470	F5 LE BAOU	CAP	3		
001267	PRISE SCP-HUGUEUNEUVE	CAP	3		

INSTALLATIONS EN AVAL			
Code INS aval	Nom de l'Installation aval	Type INS	Niveau
002268	ADDUCTION ILE DES EMBIEZ	UDI	1



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Installations de l'Unité de Gestion et leurs liens

Installation : 000427 - UNITE DE DISTRIBUTION ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FORT

INSTALLATIONS EN AMONT					
Code INS amont	Nom de l'Installation amont	Type INS	Niveau	Pérennité du lien	Pourc. de débit
001277	RESERVOIR LE FORT	TTP	1	Permanent	
000425	RESERVOIR DE BELLEVUE	TTP	2		
000462	USINE SCP - HUGUENEUVE	TTP	2		
000424	STATION PEPIOLE	TTP	3		
000471	USINE SYNDICALE BAOU-LANÇON	TTP	3		
001267	PRISE SCP-HUGUEUNEUVE	CAP	3		
000423	PUITS DE PEPIOLE	CAP	4		
000466	F1 LE BAOU	CAP	4		
000467	F2 LE LANCON	CAP	4		
000468	F3 LE BAOU	CAP	4		
000469	F4 ENCLOS SYNDICAL	CAP	4		
000470	F5 LE BAOU	CAP	4		

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

Rappels réglementaires :

La Loi du 16 juillet 1964 a rendu obligatoire l'instauration des périmètres de protection autour des captages d'eau potable et la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a étendu cette exigence aux captages antérieurs à 1964 et dont la protection naturelle est insuffisante.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau potable ou du maître d'ouvrage du captage, plus particulièrement à compter du 4 janvier 1997 (circulaire n° 97/2 du 2 janvier 1997).

Note spécifique à l'attention du maître d'ouvrage :

Il vous appartient de vous assurer que les périmètres de protection ont bien été définis, qu'un arrêté de déclaration d'utilité publique (D.U.P.) a été signé par le Préfet, que ces documents et servitudes ont été inscrits aux hypothèques et que les documents d'urbanisme (P.O.S.) ont été mis en compatibilité avec les prescriptions de la D.U.P..

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre, ou si vous constatez des inexactitudes dans le tableau ci-dessous, rappelant la position administrative de vos captages telle qu'elle est connue de la D.D.A.S.S., je vous invite à prendre contact avec le service santé-environnement de ma direction.

DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S)				SITUATION ADMINISTRATIVE		
Nom	Type	Commune d'implantation	Code B.R.G.M.	Avis Hydrogéologue agréé	Avis C.D.H.	Arrêté D.U.P.
PUITS DE PEPIOLE	PUITS (EAU PEU PROFONDE-NAPPE LIBRE)	SIX-FOURS-LES-PLAGES		11/01/1998		

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

Rappels réglementaires :

La Loi du 16 juillet 1964 a rendu obligatoire l'instauration des périmètres de protection autour des captages d'eau potable et la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a étendu cette exigence aux captages antérieurs à 1964 et dont la protection naturelle est insuffisante.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau potable ou du maître d'ouvrage du captage, plus particulièrement à compter du 4 janvier 1997 (circulaire n° 97/2 du 2 janvier 1997).

Note spécifique à l'attention du maître d'ouvrage :

Il vous appartient de vous assurer que les périmètres de protection ont bien été définis, qu'un arrêté de déclaration d'utilité publique (D.U.P.) a été signé par le Préfet, que ces documents et servitudes ont été inscrits aux hypothèques et que les documents d'urbanisme (P.O.S.) ont été mis en compatibilité avec les prescriptions de la D.U.P..

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre, ou si vous constatez des inexactitudes dans le tableau ci-dessous, rappelant la position administrative de vos captages telle qu'elle est connue de la D.D.A.S.S., je vous invite à prendre contact avec le service santé-environnement de ma direction.

DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S)				SITUATION ADMINISTRATIVE				
Nom	Type	Commune d'implantation	Code B.R.G.M.	Avis Hydrogéologue agréé	Avis C.D.H.	Autorisé le	Arrêté D.U.P.	Protection
PUITS DE PEPIOLE	PUITS (EAU PEU PROFONDE-NAPPE LIBRE)	SIX-FOURS-LES-PLAGES		11/01/1998				Non



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Résultats analytiques des prélèvements d'eau effectués sur les installations de production et de distribution

Cette synthèse ne prend en compte que les paramètres suivants :

AS : Arsenic (µg/l)	CTF : Bactéries Coliformes / 100ml-MS	Pb : Plomb (µg/l)
BSIR : Bactéries et spores sulfitoréductrices / 100 ml	ECOLI : Escherichia coli/100ml	PH : pH à 20°C (unitépH)
CDT25 : Conductivité à 25°C (µS/cm)	F : Fluorures (µg/l)	SO4 : Sulfates (mg/l)
CL : Chlorures (mg/l)	NA : Sodium (mg/l)	STRF : Streptocoques fécaux / 100ml-MS
CLITE : Chlorites (µg/l)	NO2 : Nitrites (mg/l)	TH : Titre hydrotimétrique (°F) ou dureté
COT : Chlorures (mg/l)	NO3 : Nitrates (mg/l)	TURB : Turbidité (NTU)

* C = conforme aux limites de qualité, N = non conforme aux limites de qualité NB : * les paramètres non mesurés sur la période considérée n'apparaissent pas dans le tableau

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION
Nom de l'installation : RESERVOIR DE BELLEVUE

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
17/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DE BELLEVUE	C	C
16/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DE BELLEVUE	C	C
02/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DE BELLEVUE	C	C
16/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DE BELLEVUE	C	C
01/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DE BELLEVUE	C	C
05/12/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DE BELLEVUE	C	C



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : **COMMUNE DE SIX-FOURS**

Année : **2007**

Type de l'installation : **STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION**

Nom de l'installation : **RESERVOIR DE BELLEVUE**

Détail	AS µg/l	CDT25 µS/cm	CL mg/l	CTF n/100ml	ECOLI n/100ml	NA mg/l	NO3 mg/l	PH unité pH	SO4 mg/l	STRF n/100ml	TH °F	TURB NTU	TURBNFU NFU
17/01/2007	0,00	903,00	80,90	0,00	0	49,40	23,80	7,37	95,90	0	35,20	0,00	
16/03/2007		616,00	45,00	0,00			9,10	7,52	51,70	0	29,60	0,12	
02/07/2007		642,00	25,60	0,00	0		0,00	7,89	30,80	0	16,30	0,21	
16/07/2007	0,00	613,00	52,80	0,00	0	30,20	7,10	7,48	59,60	0	25,10	0,22	
01/10/2007	0,00	878,00	90,20	0,00	0	54,50	17,80	7,33	94,60	0	32,50		0,10
05/12/2007		632,00	45,90	0,00	0		11,20	7,43	54,80	0	24,20		0,11



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : **COMMUNE DE SIX-FOURS**

Année : **2007**

Type de l'installation : **STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION**

Nom de l'installation : **RESERVOIR LE FORT**

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactério.	Conformité chimique
17/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
28/02/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
16/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
03/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
09/05/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
02/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
16/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
08/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
13/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
01/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
08/11/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C
05/12/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RESERVOIR DU FORT	C	C



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : RESERVOIR LE FORT

Détail	AS µg/l	CDT25 µS/cm	CL mg/l	CTF n/100ml	ECOLI n/100ml	NA mg/l	NO3 mg/l	PH unité pH	SO4 mg/l	STRF n/100ml	TH °F	TURB NTU	TURBNFU NFU
17/01/2007		431,00	26,70	0,00			0,80	8,05	31,50	0	18,00	0,12	
28/02/2007	0,00	419,00	26,90	0,00	0	15,80	0,70	8,00	33,30	0	17,60	0,22	
16/03/2007		417,00	23,80	0,00			0,50	8,05	31,00	0	21,10	0,24	
03/04/2007	0,00	410,00	24,70	0,00	0	15,90	0,50	7,93	32,30	0	17,70	0,16	
09/05/2007		395,00	24,70	0,00			0,00	7,99	32,60	0	16,20	0,16	
16/07/2007	0,00	403,00	26,00	0,00	0	16,30	0,00	7,95	30,50	0	17,90	0,32	
02/07/2007		763,00	25,60	0,00			0,00	7,88	30,90	0	16,50	0,24	
08/08/2007		411,00	27,00	0,00			0,00	7,89	31,60	0	17,10	0,16	
13/09/2007		408,00	26,30	0,00			0,00	7,93	31,60	0	16,10	0,35	
01/10/2007		417,00	27,60	0,00	0		0,60	7,99	32,90	0	17,40		0,14
08/11/2007	0,00	423,00	27,30	0,00	0	17,40	0,50	7,88	32,50	0	18,20		0,14
05/12/2007		426,00	26,90	0,00	0		0,50	7,86	32,20	0	17,00		0,00



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : **COMMUNE DE SIX-FOURS**

Année : **2007**

Type de l'installation : **UNITE DE DISTRIBUTION**

Nom de l'installation : **ADDUCTION 6 FOURS LES LONES-BUCAR**

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
15/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
15/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PISCINE DE LA COUDOULIERE	C	C
15/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C
17/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ROBINET INT. ALIMENTATION DES PLAYE	S	C
17/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ROBINET INT. CLINIQUE VETERINAIRE	S	C
17/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ROBINET INTERIEUR MAGASIN AMMA	S	C
14/02/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
14/02/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PISCINE DE LA COUDOULIERE	C	C
14/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
14/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C
16/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ECOLE PRIMAIRE LES LONES	S	C
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PISCINE DE LA COUDOULIERE	C	C
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C
10/05/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
10/05/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C
06/06/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
06/06/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PISCINE DE LA COUDOULIERE	C	C
06/06/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION 6 FOURS LES LONES-BUCAR

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactéri.	Conformité chimique
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PISCINE DE LA COUDOULIERE	C	C
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PISCINE DE LA COUDOULIERE	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C
12/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
12/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PISCINE DE LA COUDOULIERE	C	C
12/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C
09/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
09/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C
14/11/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
14/11/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PISCINE DE LA COUDOULIERE	C	C
12/12/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MATERNELLE DES PLAYES	C	C
12/12/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PISCINE DE LA COUDOULIERE	C	C
12/12/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SYNDICAT D'INITIATIVE	C	C



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION 6 FOURS LES LONES-BUCAR

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/100ml	ECOLI n/100ml	NO3 mg/l	PH unitépH	STRF n/100ml	TURB NTU	TURBNFU NFU
15/01/2007	963,00	0,00	0		7,30	0	0,32	
15/01/2007	940,00	0,00	0		7,00	0	0,12	
15/01/2007	919,00	0,00	0		7,00	0	0,20	
14/02/2007	753,00	0,00	0		7,65	0	0,38	
14/02/2007	770,00	0,00	0		7,35	0	0,37	
17/01/2007					7,40			
17/01/2007					7,45			
17/01/2007					8,11			
14/03/2007	869,00	0,00	0		7,50	0	0,14	
14/03/2007	648,00	0,00	0		7,85	0	0,11	
12/04/2007	1041,00	0,00	0		7,35	0	0,15	
12/04/2007	1028,00	0,00	0	24,10	7,25	0	0,00	
12/04/2007	1046,00	0,00	0		7,30	0	0,16	
16/03/2007					7,79			
10/05/2007	1013,00	0,00	0		7,55	0	0,20	
10/05/2007	1265,00	0,00	0		7,40	0	0,18	
06/06/2007	828,00	0,00	0		7,30	0	0,26	
06/06/2007	847,00	0,00	0		7,25	0	0,21	
06/06/2007	964,00	0,00	0		7,20	0	0,16	
11/07/2007	615,00	0,00	0		7,60	0	0,12	
11/07/2007	641,00	0,00	0		7,45	0	1,20	
09/08/2007	634,00	0,00	0		7,65	0	0,11	
09/08/2007	871,00	0,00	0		7,40	0	0,33	
12/09/2007	546,00	0,00	0		7,40	0	0,18	
12/09/2007	638,00	0,00	0		7,40	0	0,11	
12/09/2007	480,00	0,00	0		7,60	0	0,16	
09/10/2007	915,00	0,00	0		7,20	0		0,16
09/10/2007	870,00	0,00	0		7,60	0		0,16



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION 6 FOURS LES LONES-BUCAR

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/100ml	ECOLI n/100ml	NO3 mg/l	PH unitépH	STRF n/100ml	TURB NTU	TURBNFU NFU
14/11/2007	413,00	0,00	0		7,65	0		0,29
14/11/2007	650,00	0,00	0		7,30	0		0,10
12/12/2007	723,00	0,00	0		7,50	0		0,12
12/12/2007	426,00	0,00	0		7,70	0		0,18
12/12/2007	656,00	0,00	0		7,75	0		0,15



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FOR1

Conformité bactériologique	Conformité chimique
100,0 %	100,0 %

Détail :

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériolo.	Conformité chimique
15/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	C	C
15/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C
15/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C
15/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SERCCA - ZAC DES PLAYES	C	C
17/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ROBINET INT. GARAGE DU FORT	S	C
17/01/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ROBINET INT. RESTAURANT L'HIBISCUS	S	C
14/02/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE AERE GUILLEMARD	C	C
14/02/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ENTREPRISE MASSENA	C	C
14/02/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C
14/02/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C
14/02/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SERCCA - ZAC DES PLAYES	C	C
14/02/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	TRESORERIE PRINCIPALE	C	C
14/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE AERE GUILLEMARD	C	C
14/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	C	C
14/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C
14/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PRUDOMIE - AFFAIRES MARITIMES	C	C
14/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C
14/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	TRESORERIE PRINCIPALE	C	C
16/03/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	RBT TOILETTES SIX-FOURS PLIAISANCE	S	C



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FOR1

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériolo.	Conformité chimique
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE AERE GUILLEMARD	C	C
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	C	C
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ENTREPRISE MASSENA	C	C
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PRUDOMIE - AFFAIRES MARITIMES	C	C
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SERCCA - ZAC DES PLAYES	C	C
12/04/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	TRESORERIE PRINCIPALE	C	C
10/05/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	C	C
10/05/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ENTREPRISE MASSENA	C	C
10/05/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C
10/05/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PRUDOMIE - AFFAIRES MARITIMES	C	C
10/05/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C
10/05/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	TRESORERIE PRINCIPALE	C	C
06/06/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE AERE GUILLEMARD	C	C
06/06/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ENTREPRISE MASSENA	C	C
06/06/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C
06/06/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PRUDOMIE - AFFAIRES MARITIMES	C	C
06/06/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SERCCA - ZAC DES PLAYES	C	C
06/06/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	TRESORERIE PRINCIPALE	C	C
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE AERE GUILLEMARD	C	C
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	C	C
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ENTREPRISE MASSENA	C	C
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FOR1

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériol.	Conformité chimique
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PRUDOMIE - AFFAIRES MARITIMES	C	C
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SERCCA - ZAC DES PLAYES	C	C
11/07/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	TRESORERIE PRINCIPALE	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE AERE GUILLEMARD	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ENTREPRISE MASSENA	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PRUDOMIE - AFFAIRES MARITIMES	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SERCCA - ZAC DES PLAYES	C	C
09/08/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	TRESORERIE PRINCIPALE	C	C
12/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE AERE GUILLEMARD	C	C
12/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	C	C
12/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ENTREPRISE MASSENA	C	C
12/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PRUDOMIE - AFFAIRES MARITIMES	C	C
12/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C
12/09/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SERCCA - ZAC DES PLAYES	C	C
09/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	C	C
09/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ENTREPRISE MASSENA	C	C
09/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C
09/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PRUDOMIE - AFFAIRES MARITIMES	C	C
09/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FOR1

Date	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériol.	Conformité chimique
09/10/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SERCCA - ZAC DES PLAYES	C	C
14/11/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE AERE GUILLEMARD	C	C
14/11/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	C	C
14/11/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C
14/11/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	PRUDOMIE - AFFAIRES MARITIMES	C	C
14/11/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	REGIE DES EAUX(SERV. TECHNIQ)	C	C
14/11/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	TRESORERIE PRINCIPALE	C	C
12/12/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	CENTRE AERE GUILLEMARD	C	C
12/12/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	ENTREPRISE MASSENA	C	C
12/12/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	MAIRIE	C	C
12/12/07	SIX-FOURS-LES-PLAGES	SERCCA - ZAC DES PLAYES	C	C



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FOR1

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/100ml	ECOLI n/100ml	NO3 mg/l	PH unité pH	STRF n/100ml	TURB NTU	TURBNFU NFU
15/01/2007	434,00	0,00	0	0,70	7,70	0	0,12	
15/01/2007	436,00	0,00	0		7,75	0	0,19	
15/01/2007	434,00	0,00	0		7,75	0	0,12	
15/01/2007	433,00	0,00	0		7,70	0	0,14	
14/02/2007	437,00	0,00	0		8,00	0	0,11	
14/02/2007	433,00	0,00	0		8,00	0	0,72	
14/02/2007	436,00	0,00	0		7,95	0	0,14	
14/02/2007	437,00	0,00	0		7,95	0	0,24	
14/02/2007	437,00	0,00	0		7,95	0	0,16	
14/02/2007	436,00	0,00	0		7,95	0	0,17	
17/01/2007					8,10			
17/01/2007					8,03			
14/03/2007	419,00	0,00	0		8,00	0	0,16	
14/03/2007	415,00	0,00	0		8,00	0	0,31	
14/03/2007	417,00	0,00	0		8,00	0	0,15	
14/03/2007	418,00	0,00	0	0,60	8,00	0	0,33	
14/03/2007	417,00	0,00	0		8,00	0	0,17	
14/03/2007	418,00	0,00	0		8,00	0	0,26	
12/04/2007	410,00	0,00	0		8,00	0	0,19	
12/04/2007	397,00	0,00	0		8,10	0	1,50	
12/04/2007	411,00	0,00	0		8,00	0	0,28	
12/04/2007	411,00	0,00	0		8,00	0	0,16	
12/04/2007	411,00	0,00	0		8,15	0	0,15	
12/04/2007	410,00	0,00	0		8,00	0	0,20	
12/04/2007	409,00	0,00	0		7,95	0	0,25	
16/03/2007					7,97			
10/05/2007	403,00	0,00	0		7,90	0	0,22	
10/05/2007	402,00	0,00	0		7,92	0	0,16	



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FOR1

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/100ml	ECOLI n/100ml	NO3 mg/l	PH unitépH	STRF n/100ml	TURB NTU	TURBNFU NFU
10/05/2007	401,00	0,00	0		7,95	0	0,19	
10/05/2007	402,00	0,00	0		8,00	0	0,30	
10/05/2007	403,00	0,00	0		8,10	0	0,19	
10/05/2007	402,00	0,00	0		7,90	0	0,21	
06/06/2007	405,00	0,00	0		7,90	0	0,26	
06/06/2007	406,00	0,00	0		8,00	0	0,28	
06/06/2007	409,00	0,00	0		7,75	0	0,25	
06/06/2007	411,00	0,00	0		8,00	0	0,32	
06/06/2007	408,00	0,00	0		7,80	0	0,20	
06/06/2007	406,00	0,00	0		7,80	0	0,24	
11/07/2007	407,00	0,00	0		7,80	0	0,13	
11/07/2007	405,00	0,00	0		7,70	0	0,43	
11/07/2007	410,00	0,00	0		7,75	0	0,16	
11/07/2007	414,00	0,00	0		7,60	0	0,19	
11/07/2007	406,00	0,00	0		7,80	0	0,16	
11/07/2007	407,00	0,00	0		8,00	0	0,22	
11/07/2007	406,00	0,00	0		7,60	0	0,13	
11/07/2007	407,00	0,00	0		7,65	0	0,14	
09/08/2007	413,00	0,00	0		7,80	0	0,13	
09/08/2007	410,00	0,00	0		7,85	0	0,25	
09/08/2007	415,00	0,00	0		7,80	0	0,15	
09/08/2007	412,00	0,00	0		8,00	0	0,26	
09/08/2007	412,00	0,00	0		7,85	0	0,16	
09/08/2007	413,00	0,00	0		8,05	0	0,21	
09/08/2007	413,00	0,00	0		7,85	0	0,17	
09/08/2007	412,00	0,00	0		7,85	0	0,12	
12/09/2007	412,00	0,00	0		7,80	0	0,16	
12/09/2007	389,00	0,00	0		7,75	0	1,20	



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FOR1

Détail	CDT25 µS/cm	CTF n/100ml	ECOLI n/100ml	NO3 mg/l	PH unitépH	STRF n/100ml	TURB NTU	TURBNFU NFU
12/09/2007	413,00	0,00	0		7,80	0	0,14	
12/09/2007	412,00	0,00	0		7,80	0	0,36	
12/09/2007	414,00	0,00	0		7,90	0	0,13	
12/09/2007	415,00	0,00	0		7,75	0	0,15	
09/10/2007	420,00	0,00	0		7,65	0		0,18
09/10/2007	423,00	0,00	0		7,50	0		0,16
09/10/2007	419,00	1,00	0		7,75	0		1,70
09/10/2007	421,00	0,00	0		7,65	0		0,00
09/10/2007	420,00	0,00	0		7,55	0		0,19
09/10/2007	419,00	0,00	0		7,60	0		0,14
14/11/2007	424,00	0,00	0		7,70	0		0,12
14/11/2007	409,00	0,00	0		7,65	0		0,48
14/11/2007	426,00	0,00	0		7,70	0		0,12
14/11/2007	424,00	0,00	0		7,70	0		0,13
14/11/2007	424,00	0,00	0		7,90	0		0,14
14/11/2007	422,00	0,00	0		7,70	0		0,18
12/12/2007	422,00	0,00	0		7,85	0		0,73
12/12/2007	427,00	0,00	0		7,60	0		0,56
12/12/2007	425,00	0,00	0		7,75	0		0,18
12/12/2007	426,00	0,00	0		7,70	0		0,23

Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau des installations d'une unité de gestion et d'exploitation

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
 Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau du prélèvement

TTP RESERVOIR LE FORT

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Limites de qualité min.	Limites de qualité max.
------------------	-----------	-------	----------------	-------------------------	-------------------------

Nombre de dépassements :

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Références de qualité min.	Références de qualité max.
01/10/2007	Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	n/100ml	1		0

Nombre de dépassements : 1

UDI ADDUCTION 6 FOURS LES LONES-BUCARIN

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Limites de qualité min.	Limites de qualité max.
------------------	-----------	-------	----------------	-------------------------	-------------------------

Nombre de dépassements :

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Références de qualité min.	Références de qualité max.
10/05/2007	Conductivité à 25°C	µS/cm	1265	200,00	1100,00
06/06/2007	Température de l'eau	°C	26,8		25,00
12/12/2007	Température de l'eau	°C	26,4		25,00

Nombre de dépassements : 3

UDI ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FORT

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Limites de qualité min.	Limites de qualité max.
------------------	-----------	-------	----------------	-------------------------	-------------------------



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nom de l'unité de gestion : COMMUNE DE SIX-FOURS

Année : 2007

Liste des dépassements des EXIGENCES de qualité des paramètres mesurés sur l'eau des installations d'une unité de gestion et d'exploitation

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année sélectionnée
Les paramètres sont comparés aux exigences de qualité pour le type d'eau du prélèvement

UDI ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FORT

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Limites de qualité min.	Limites de qualité max.
------------------	-----------	-------	----------------	-------------------------	-------------------------

Nombre de dépassements :

Date Prélèvement	Paramètre	Unité	Valeur mesurée	Références de qualité min.	Références de qualité max.
11/07/2007	Température de l'eau	°C	25,1		25,00
09/08/2007	Température de l'eau	°C	26,3		25,00
09/08/2007	Température de l'eau	°C	26,5		25,00
09/10/2007	Bactéries coliformes /100ml-MS	n/100ml	1		0

Nombre de dépassements : 4

Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

CAP PUIES DE PEPIOLE

LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	NOMBRE DE VALEURS	REFERENCE VALEUR MINI.	REFERENCE VALEUR MAXI.	LIMITE VALEUR MINI.	LIMITE VALEUR MAXI.
Arsenic	µg/l	B	0,00	0,00	0,00	1				100,00
Carbone organique total	mg/l C	B	1,10	1,10	1,10	1				10,00
Chlorures	mg/l	B	49,10	49,10	49,10	1				200,00
Conductivité à 25°C	µS/cm	B	721,00	721,00	721,00	1				
Entérocoques /100ml-MS	n/100ml	B	105	105	105	1				10000
Escherichia coli /100ml -MF	n/100ml	B	23	23	23	1				20000
Nitrates (en NO3)	mg/l	B	13,90	13,90	13,90	1				100,00
Nitrites (en NO2)	mg/l	B	0,00	0,00	0,00	1				
pH	unité pH	B	7,32	7,32	7,32	1				
Sodium	mg/l	B	39,20	39,20	39,20	1				200,00
Sulfates	mg/l	B	59,30	59,30	59,30	1				250,00
Turbidité néphélogométrique	NTU	B	10,00	10,00	10,00	1				

Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

TTP RESERVOIR DE BELLEVUE

LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	NOMBRE DE VALEURS	REFERENCE VALEUR MINI.	REFERENCE VALEUR MAXI.	LIMITE VALEUR MINI.	LIMITE VALEUR MAXI.
Arsenic	µg/l	T	0,00	0,00	0,00	6				10,00
Bactéries coliformes /100ml-MS	n/100ml	T	0,00	0,00	0,00	12		0,00		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	n/100ml	T	0,00	0,00	0,00	8		0,00		
Carbone organique total	mg/l C	T	0,70	1,02	1,60	12		2,00		
Chlorures	mg/l	T	25,60	56,73	90,20	12		250,00		
Conductivité à 25°C	µS/cm	T	613,00	714,00	903,00	12	200,00	1 100,00		
Entérocoques /100ml-MS	n/100ml	T	0	0	0	12				0
Escherichia coli /100ml -MF	n/100ml	T	0	0	0	10				0
Nitrates (en NO3)	mg/l	T	0,00	11,50	23,80	12				50,00
Nitrites (en NO2)	mg/l	T	0,00	0,00	0,00	12				0,50
pH	unité pH	T	7,33	7,50	7,89	12	6,50	9,00		
Sodium	mg/l	T	30,20	44,70	54,50	6		200,00		
Sulfates	mg/l	T	30,80	64,57	95,90	12		250,00		
Titre hydrotimétrique	°F	T	16,30	27,15	35,20	12				
Turbidité néphélobimétrique	NTU	T	0,00	0,14	0,22	8		2,00		
Turbidité néphélobimétrique NFU	NFU	T	0,10	0,11	0,11	4		2,00		

Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

TTP RESERVOIR LE FORT

LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	NOMBRE DE VALEURS	REFERENCE VALEUR MINI.	REFERENCE VALEUR MAXI.	LIMITE VALEUR MINI.	LIMITE VALEUR MAXI.
Arsenic	µg/l	T2	0,00	0,00	0,00	8				10,00
Bactéries coliformes /100ml-MS	n/100ml	T2	0,00	0,00	0,00	24		0,00		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	n/100ml	T2	0,00	0,11	1,00	18		0,00		
Carbone organique total	mg/l C	T2	1,20	1,41	1,60	24		2,00		
Chlorures	mg/l	T2	23,80	26,13	27,60	24		250,00		
Conductivité à 25°C	µS/cm	T2	395,00	443,58	763,00	24	200,00	1 100,00		
Entérocoques /100ml-MS	n/100ml	T2	0	0	0	24				0
Escherichia coli /100ml -MF	n/100ml	T2	0	0	0	12				0
Nitrates (en NO3)	mg/l	T2	0,00	0,34	0,80	24				50,00
Nitrites (en NO2)	mg/l	T2	0,00	0,00	0,00	24				0,10
pH	unité pH	T2	7,86	7,95	8,05	24	6,50	9,00		
Sodium	mg/l	T2	15,80	16,35	17,40	8		200,00		
Sulfates	mg/l	T2	30,50	31,91	33,30	24		250,00		
Titre hydrotimétrique	°F	T2	16,10	17,57	21,10	24				
Turbidité néphélobimétrique	NTU	T2	0,12	0,22	0,35	18		0,50		1,00
Turbidité néphélobimétrique NFU	NFU	T2	0,00	0,09	0,14	6		0,50		1,00

Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

UDI ADDUCTION 6 FOURS LES LONES-BUCARIN

LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	NOMBRE DE VALEURS	REFERENCE VALEUR MINI.	REFERENCE VALEUR MAXI.	LIMITE VALEUR MINI.	LIMITE VALEUR MAXI.
Bactéries coliformes /100ml-MS	n/100ml	T	0,00	0,00	0,00	58		0,00		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	n/100ml	T	0,00	0,00	0,00	40		0,00		
Conductivité à 25°C	µS/cm	T	413,00	792,14	1 265,00	58	200,00	1 100,00		
Entérocoques /100ml-MS	n/100ml	T	0	0	0	58				0
Escherichia coli /100ml -MF	n/100ml	T	0	0	0	58				0
Nitrates (en NO3)	mg/l	T	24,10	24,10	24,10	2				50,00
Nitrites (en NO2)	mg/l	T	0,00	0,00	0,00	6				0,50
pH	unité pH	T	7,00	7,46	8,11	66	6,50	9,00		
Plomb	µg/l	T	0,00	0,00	0,00	8				25,00
Turbidité néphélobimétrique	NTU	T	0,00	0,24	1,20	44		2,00		
Turbidité néphélobimétrique NFU	NFU	T	0,10	0,17	0,29	14		2,00		

Valeurs minima , moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE

UDI ADDUCTION SIX FOURS RESEAU LE FORT

LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	NOMBRE DE VALEURS	REFERENCE VALEUR MINI.	REFERENCE VALEUR MAXI.	LIMITE VALEUR MINI.	LIMITE VALEUR MAXI.
Bactéries coliformes /100ml-MS	n/100ml	T	0,00	0,01	1,00	146		0,00		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	n/100ml	T	0,00	0,00	0,00	100		0,00		
Conductivité à 25°C	µS/cm	T	389,00	415,64	437,00	146	200,00	1 100,00		
Entérocoques /100ml-MS	n/100ml	T	0	0	0	146				0
Escherichia coli /100ml -MF	n/100ml	T	0	0	0	146				0
Nitrates (en NO3)	mg/l	T	0,60	0,65	0,70	4				50,00
Nitrites (en NO2)	mg/l	T	0,00	0,00	0,00	8				0,50
pH	unité pH	T	7,50	7,85	8,15	152	6,50	9,00		
Plomb	µg/l	T	0,00	0,00	0,00	6				25,00
Turbidité néphélobométrique	NTU	T	0,11	0,25	1,50	114		2,00		
Turbidité néphélobométrique NFU	NFU	T	0,00	0,33	1,70	32		2,00		